

Florencio Varela, 8 de mayo de 2023

**LICITACION PUBLICA Nº 09/2023**  
**EXPEDIENTE Nº 2915-14304/2023**  
**OBRA: CONSTRUCCION MODULO Nº 2 CEMET**

**CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1**

Por la presente, se aclara a todos los oferentes e interesados en participar en la licitación pública de referencia, lo siguiente:

Sera Obligación y Deberá estar incluido el presupuesto integral que cada empresa participante presente, el siguiente ítem que se aclara a continuación:

***Para la instalación, montaje y puesta en marcha definitiva del nuevo ascensor electromecánico de 5 paradas, la contratista deberá contemplar la construcción del bajo recorrido del ascensor electromecánico a instalar***

***La misma deberá ser de una profundidad mínima de 1,5 metros y deberá estar construida con muros laterales y piso de hormigón***

***Las tareas en Subsuelo deberán comprender:***

- ***Demolición del suelo del actual estacionamiento en sub-suelo***
- ***Excavaciones***
- ***Retiro de tierra y escombros***
- ***Armado en hormigón de muros y piso en el bajo recorrido***

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

AREA INGENIERIA HOSPITALARIA