



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2018**

Pag. : 1 / 5

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2018-Priv-000008**

**2017**

Número

Año

Expediente 2915-008225/2017

Emision 05/02/2018

P. P. : 2017-00001134

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2018**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	Obra / Reforma de Instalaciones Termomecánicas	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 90 días

**Garantía:** 1 Año

**Observaciones:**

Obra / Reforma de Instalaciones Termomecánicas

Proyecto N°11 - 2017 - INHO

Area de ingeniería Hospitalaria

Titulo : adquisicion de nueva maquina enfriadora de Liquido Chiller , con obra montaje en terraza y obra de reforma, implante y puesta en funcionamiento, para reemplazo de equipo de enfriamiento original de Resonador Magnetico Philips, Abierto Modelo Panoramix de 0,23 T correspondiente al servicio de diagnostico por imagenes.

DE ACUERDO A PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ELABORADO A TAL EFECTO.

- Montaje de Maquina enfriadora Chiller central de 10 toneladas de refrigeracion, para una caudal nominal de diseño de 9.000 litros de agua / Hora.
- Obra reforma de instalaciones termomecánicas.
- Obra civil, Obra termomecánica, Obra eléctrica, seguros y transportes.
- Movimiento vertical, grua telescópica, ingeniería de planos y Piping de tuberías de interconexion a sistema actual.
- Grupos de bombas de impulsión y documentacion de seguridad e higiene.
- Interconexion a red existente.
- Aislacion edilicias de cubiertas
- Puesta en balance, puesta en funcionamiento
- Pruebas de eficiencia
- Capacitacion

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2018**

Pag. : 2 / 5

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2018-Priv-000008**

**2017**

Número

Año

Expediente 2915-008225/2017

Emision 05/02/2018

P. P. : 2017-00001134

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2018**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Garantía final de obra.
- La provision de equipos, montajes, puesta en funcionamiento, conjuntamente con la obra asociada, deberan cumplir en un todo de acuerdo con el pliego de especificaciones tecnicas confeccionado para la presente licitacion.

**SE REQUIERE VISITA TECNICA OBLIGATORIA**

La no presentacion de Certificado de visita previa de Obra sera causal de rechazo de oferta

Horarios de visita de obra Lunes a Viernes de 08.00 hs a 15,00 hs

**DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL EL CRUCE**

- DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER

- 1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nomina de personal que va a trabajar bajo responsabilidad exclusiva de la firma
- 2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.
- 3 - Póliza de ART, con cláusula de no repetición contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 4 - Póliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 5 - Póliza de Accidentes Personales, para el caso de personal autónomo.
- 6 - Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.
- 7 - Formulario Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores (Resolución 299/11), del personal declarado en 1.
- 8 - Procedimiento de trabajo seguro ( PTS ) con la descripción de las etapas de trabajo indicando los riesgos asociados y las medidas de seguridad correspondientes tanto para el hospital como para el personal que se encuentra realizando las tareas expuesto a agentes de riesgo
- 9 - Registro de capacitaciones en materia de Higiene y Seguridad del personal declarado en 1.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2018**

Pag. : 3 / 5

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2018-Priv-000008**

**2017**

Número

Año

Expediente 2915-008225/2017

Emission 05/02/2018

P. P. : 2017-00001134

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2018**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Item N°1	MÁQUINA ENFRIADORA DE LÍQUIDO	1	Unidad	
----------	-------------------------------	---	--------	--

**Plazo de Entrega:** 90 días

**Garantía:** 1 Año

**Observaciones:**

Maquina enfriadora de Liquido

Cantidad 1

Proyecto N°11 - 2017 - INHO

Área de Ingeniería Hospitalaria

Título: Adquisición de nueva máquina enfriadora de liquido Chiller, con obra montaje en terraza, implante y puesta en funcionamiento, para reemplazo de equipo de enfriamiento original de Resonador Magnético Philips, Abierto Modelo Panoramix de 0,23 T del servicio de diagnostico por imágenes.

DE ACUERDO A PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ELABORADO A TAL EFECTO.

Aspectos principales :

- Instalacion de 1 Maquina enfriadora chiller central de 10 toneladas, para 9.000 litros de Agua / Hora
- Debera incluir Grupos de bombas de impulsión.
- Tableros eléctricos de maquinas y de bombas.
- Puesta en balance, Puesta en funcionamiento, pruebas de eficiencia,
- Capacitación, garantías finales de obra
- Debera entregarse manuales tecnicos de usuario y mantenimiento en español, cantidad 2 C / U

Provisión de una maquina enfriadora de líquido de potencia nominal de 10 Toneladas de refrigeración con los siguientes componentes y características:

El equipo deberá contar con:

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2018**

Pag. : 4 / 5

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2018-Priv-000008**

**2017**

Número

Año

Expediente 2915-008225/2017

Emision 05/02/2018

P. P. : 2017-00001134

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2018**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Doble circuito de enfriamiento.  
En caso de falla de un circuito da una alarma por SMS y enciende automáticamente el circuito de back up, permitiendo que el Resonador siga funcionando.
- Alarmas por SMS.  
Se reportan alarmas de falla de bomba 1/2, falla de chiller 1/ 2  
Y alta temperatura, por mensaje de texto a personal técnico para una rápida Atención.
- Doble circuito de Bombas.  
El equipo contara con una bomba de redundancia. En caso De falla, automáticamente encienda la bomba de back up y envía un mensaje de Texto para informar la falla.
- Válvula automática de By pass.  
En caso que haya una falla de los dos circuitos de enfriamiento, o en caso que baje el nivel del tanque, se abrirá automáticamente una válvula de carga de agua de red para llenado o enfriado por rebalse.
- Sistema de monitoreo continuo por sms para detección temprana de fallas.
- Circuitos redundantes.  
El chiller posee redundantes todos los puntos críticos, que puedan interrumpir el funcionamiento del resonador:
  - Doble Circuitos de enfriamiento completo (incluido intercambiadora)
  - Circuitos eléctricos y control de temperatura por duplicado
  - Doble Circuito hidráulico con conmutación de bombas automático para desgaste parejo.
  - By pass automático a agua de red
  - Carga automática de agua en caso de perdidas.
  - Cuadro de válvulas para mantenimiento de bombas y limpieza de filtros sin Interrumpir el servicio.
  - Sistema buffer para funcionamiento de emergencia ante la falla de uno de los circuitos sin interrumpir los estudios.
  - Debera contar con pantalla digital con información de estado y acceso a historial de eventos.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2018**

Pag. : 5 / 5

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2018-Priv-000008**

**2017**

Número

Año

Expediente 2915-008225/2017

Emision 05/02/2018

P. P. : 2017-00001134

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2018**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

La provision de la maquina con su montaje, puesta en funcionamiento , conjuntamente con la obra Civil asociada, deberan cumplir en un todo de acuerdo con el pliego de especificaciones tecnicas confeccionado para la presente licitacion.

**SE REQUIERE VISITA TECNICA OBLIGATORIA**

La no presentacion de Certificado de visita previa de Obra sera causal de rechazo de oferta

Horarios de visita de obra Lunes a Viernes de 08.00 hs a 15,00 hs

Plazo de entrega : De acuerdo a pliego

Garantia : 12 meses desde la recepcion definitiva de la obra.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingeniería Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingeniería Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 09:00 a 13:00 hs..

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello