



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 1 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Privada	
2022-Priv-000062	2022
Número	Año

Expediente 2915-00013817/2022

Emission 16/11/2022

P. P. : 2022-00001027

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

HORA 12:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: CAMPANA MODULAR Y SISTEMA DE EXTRACCION SALADE AUTOPSIAS SERVICIO ANATOMIA PATOLOGICA

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CAMPANA EXTRACCION MESA AUTOPSIAS	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

Campana de evacuación de gases anclada al techo sobre mesa de autopsia y conductos de ventilación a terraza.

Provision , montaje y puesta en marcha de una campana de evacuación de gases de mesa de autopsia.

Medidas: 2600 mm x 1400 mm

Debera estar construida en chapa de acero inoxidable de 1,25 mm de espesor, montada sobre estructura de perfiles de igual material y nervaduras que aseguren su rigidez.

El conducto de ventilación será construido en chapa galvanizada en el exterior hasta la Terraza.

Debera pasar por el interior de cielorraso de durlok y la losa del edificio llevándolo al exterior, patio lateral

y elevándolo hasta la terraza donde se instalara el extractor centrifugo.

Se debera colocar un extractor de las siguientes características.

Potencia 1 HP

Velocidad:1500 RPM.

Caída de presión mínima a boca de ventilador 25 mm c.a.

Caudal: Q 50 m3/ min.

El ensamble entre el tramo correspondiente al extractor y el conducto propiamente dicho será un tramo cónico,

con un ángulo tal que las pérdidas de carga sean mínimas.

La campana y su conducto irán suspendidos del techo, mediante varillas roscadas y brocas en la losa.

Con sección acorde al diseño, 3/8 W, para lograr una buena sujeción.

La salida del conducto rematará a los cuatro vientos, a través de una chimenea tipo americana.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 2 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Privada	
2022-Priv-000062	2022
Número	Año

Expediente 2915-00013817/2022

Emission 16/11/2022

P. P. : 2022-00001027

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

HORA 12:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: CAMPANA MODULAR Y SISTEMA DE EXTRACCION SALADE AUTOPSIAS SERVICIO ANATOMIA PATOLOG

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Tanto el extremo inferior del conducto, en la unión de la campana como en el borde inferior de ésta.

Iluminación por cuatro tubos led de 40 w cada uno, con difusor de acrílico en ambos lados, en forma hermética y para facilitar su reparación y/o reposición de accesorios.

Extractor Forzador sera tipo Ciarrapico FRH 181. Motor 1 HP 1500 rpm.

Trifásico - 380 Volts - 50 Hz

Calculamos un caudal de 2300m3/hr,

Debera contar con un variador de flujo automatico

Debera contar con un tablero incorporado a la campana con los componentes eléctricos térmica disyuntor, y variador de frecuencia,

donde desde la propia campana se puede variar la velocidad del flujo de gases extraído.

El conjunto de extracción cuenta con el tratamiento de aire proveniente de la campana antes de ser librado a la atmosfera

pasando por una cabina de filtrado con un pre filtro y un filtro de partículas de carbono activado todo el conjunto instalado en la terraza.

Datos Técnicos:

Material: Acero inoxidable (AISI 304)

Dimensiones: 2,60 x 1,40 mts

Capacidad de aire: 750 m³ / h

Rango de trayectoria: Aprox. 2,0 m

Pérdida de presión: Aprox. 150 pa

Conducción aérea: fija

iluminaria 72 vatios equivale 4 x 36 W

flujo luminoso Aprox.1700 Lux a una distancia de 1 m

Temperatura del color: Aprox. 6400 ° Kelvin

Has de luz > 120°

Vida útil: 20.000 h

Voltaje: 220 voltios / 50 Hz

Diámetro del conducto de escape: 300 mm x 600 mm.

Peso aproximado: 140 kilogramos

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 3 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Privada	
2022-Priv-000062	2022
Número	Año

Expediente 2915-00013817/2022

Emission 16/11/2022

P. P. : 2022-00001027

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

HORA 12:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: CAMPANA MODULAR Y SISTEMA DE EXTRACCION SALADE AUTOPSIAS SERVICIO ANATOMIA PATOLOGICA

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Filtrado de expulsion a la atmosfera: Debera contar con un sistema plano de filtrado por mineral de carbon activado, para retener olores y particulas infecciosas nocivas al medio ambiente.

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL EL CRUCE - DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER

- 1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nomina de personal que va a trabajar bajo responsabilidad exclusiva de la firma
- 2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.
- 3 - Póliza de ART, con cláusula de no repetición contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 4 - Póliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 5 - Póliza de Accidentes Personales, para el caso de personal autónomo.
- 6 - Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.
- 7 - Formulario Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores (Resolución 299/11), del personal declarado en 1.
- 8 - Procedimiento de trabajo seguro (PTS) con la descripción de las etapas de trabajo indicando los riesgos asociados y las medidas de seguridad correspondientes tanto para el hospital como para el personal que se encuentra realizando las tareas expuesto a agentes de riesgo
- 9 - Registro de capacitaciones en materia de Higiene y Seguridad del personal declarado en 1.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 4 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2022-Priv-000062

2022

Número

Año

Expediente 2915-00013817/2022

Emission 16/11/2022

P. P. : 2022-00001027

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

HORA 12:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: CAMPANA MODULAR Y SISTEMA DE EXTRACCION SALADE AUTOPSIAS SERVICIO ANATOMIA PATOLOG

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingenieria Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingenieria Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 8 a 16 hs.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello