



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 1 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000152

2022

Número

Año

Expediente 2915-013308/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000917

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 19 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: CAMPANAS EXTRACTORES DE GASES - BARRERA SANITARIA ESTERILIZACION

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES

MUEBLE AUTOPORTANTE PARA LABORATORIO CENTRAL DE ANALISIS
 CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE

- Campana de extracción de sustancias químicas.
- Protección contra la inhalación de vapores peligrosos.
- Características:
- Velocidad del aire fija. 800 m3 / hr contemplando las pérdidas de carga.
- Puerta de vidrio laminado 3+3 con compensador de altura para trabajar con mayor comodidad, ajustable en altura.
- Superficie de trabajo en acero inoxidable Aisi 304l.
- Cabina exterior en acero inoxidable 430.
- dimensiones internas 800 x 700 x 700 mm
- dimensiones externas 1000 x 800 x 800 mm
- ruido < 30 db
- turbinas de extracción de aire con:
- paletas extractoras de 5 centímetros de alto por 6 de ancho
- 8 paletas extractoras de rotación centrifuga
- extracción de aire 900 metros cúbicos por hora
- motor de 1/10 hp marca skf montado sobre rulemanes
- revoluciones: 2800 rpm 220 volt
- Tubo fluorescente 18w x 1
- Ducto de extracción acero inoxidable interior, exterior chapa galvanizada, 4 metros totales.
- Ventilador se encuentra por fuera de la campana en el exterior del edificio
- fuente de alimentación-220v/50-60hz
- garantía 1 año

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 2 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000152

2022

Número

Año

Expediente 2915-013308/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000917

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 19 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: CAMPANAS EXTRACTORES DE GASES - BARRERA SANITARIA ESTERILIZACION

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Incluye instalacion completa , con evacuacion a los 4 vientos
 Provision, Instalacion, Montaje y puesta en marcha

Equipo sobre mesada

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL EL CRUCE -
 DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER

- 1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nomina de personal que va a trabajar bajo responsabilidad exclusiva de la firma
- 2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.
- 3 - Póliza de ART, con cláusula de no repetición contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 4 - Póliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 5 - Póliza de Accidentes Personales, para el caso de personal autónomo.
- 6 - Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.
- 7 - Formulario Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores (Resolución 299/11), del personal declarado en 1.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 3 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000152

2022

Número

Año

Expediente 2915-013308/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000917

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 19 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: CAMPANAS EXTRACTORES DE GASES - BARRERA SANITARIA ESTERILIZACION

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

**MUEBLE AUTOPORTANTE PARA LABORATORIO CEMET
 CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE**

- Campana de extracción de sustancias químicas.
- Protección contra la inhalación de vapores peligrosos.
- Características:
- Velocidad del aire fija. 800 m3 / hr contemplando las pérdidas de carga.
- Puerta de vidrio laminado 3+3 con compensador de altura para trabajar con mayor comodidad, ajustable en altura.
- Superficie de trabajo en acero inoxidable Aisi 304l.
- Cabina exterior en acero inoxidable 430.
- dimensiones internas 800 x 700 x 700 mm
- dimensiones externas 1000 x 800 x 800 mm
- ruido < 30 db
- turbinas de extracción de aire con:
- paletas extractoras de 5 centímetros de alto por 6 de ancho
- 8 paletas extractoras de rotación centrifuga
- extracción de aire 900 metros cúbicos por hora
- motor de 1/10 hp marca skf montado sobre rulemanes
- revoluciones: 2800 rpm 220 volt
- Tubo fluorescente 18w x 1
- Ducto de extracción acero inoxidable interior, exterior chapa galvanizada, 4 metros totales.
- Ventilador se encuentra por fuera de la campana en el exterior del edificio
- fuente de alimentación-220v/50-60hz
- garantía 1 año

Incluye instalacion completa , con evacuacion a los 4 vientos
 Provision, Instalacion, Montaje y puesta en marcha

Equipo con soporte de PATAS caño cuadrado en acero inoxidable 50 mm x 50 mm

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL EL CRUCE -
 DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 4 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000152

2022

Número

Año

Expediente 2915-013308/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000917

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 19 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: CAMPANAS EXTRACTORES DE GASES - BARRERA SANITARIA ESTERILIZACION

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- 1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nomina de personal que va a trabajar bajo responsabilidad exclusiva de la firma
- 2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.
- 3 - Póliza de ART, con cláusula de no repetición contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 4 - Póliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 5 - Póliza de Accidentes Personales, para el caso de personal autónomo.
- 6 - Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.
- 7 - Formulario Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores (Resolución 299/11), del personal declarado en 1.

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	BARRERA SANITARIA	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: BARRERA SANITARIA

Cerramiento previsto para equipo de esterilización por Peróxido de Hidrogeno a baja temperatura, marca SHINVA, doble puerta.
 El cerramiento debe garantizar la barrera sanitaria ente ámbitos estériles y NO estériles, dentro del servicio de esterilización.
 La hermeticidad debe garantizar los valores de presión atmosférica evitando la contaminación de las áreas.
 Estará construida íntegramente en chapa de acero inoxidable AISA 304.
 Medidas aproximadas:
 Laterales: 1800 mm x 4

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 5 / 5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000152

2022

Número

Año

Expediente 2915-013308/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000917

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 19 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: CAMPANAS EXTRACTORES DE GASES - BARRERA SANITARIA ESTERILIZACION

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Placa superior e inferior: 900 mm x 4
 Similar lado carga o descarga de materiales
 Montaje y colocación a cargo del oferente

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingeniería Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingeniería Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 08 a 16 hs..

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello