

Buenos Aires, 25 de abril de 2022

ANEXO I

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 22/2022

EXPEDIENTE Nº: 2915-12448/2022

FECHA APERTURA: 29/04/2022

HORA APERTURA: 09:00

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "Obra de reforma y ampliación para la construcción de 2ª etapa del edificio n° 7 del HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EL CRUCE SAMIC "DR. NÉSTOR C. KIRCHNER".

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, para informar respecto a la consulta realizada

Ítem: Consultas de proveedores

Consulta: En los planos de cielorraso indica junta tomada en las habitaciones de internación ¿Se debe considerar estructura y emplacado simple? ¿O deberíamos de contemplar en dichas habitaciones, dos niveles de cielorraso cada uno con su correspondiente estructura, emplacado y tomado de junta?

Respuesta:

Estimados, se responde la consulta realizada por el proveedor:

Se informa que se deberá contemplar en emplacado y estructura simple.