



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 1 / 8

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Contratacion Directa	
<b>2024-Cont-000108</b>	<b>2024</b>
Número	Año

Expediente 2915-015915/2024

Emission 5/4/2024

P. P. : 2024-00000728

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para unidades de climatizacion - INHO 2024. Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	70	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de A°A° del edificio N° 07 PB / PA.

Filtro de aire plano con marco fabricado en chapa galvanizada (metal) / carton / madera. Debera contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire. El elemento filtrante plano debera ser fabricado en fibra de vidrio.

Medidas ( mm ): 1020 X 170 X 20.

Codigo de Mantenimiento: 20.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	70	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de A°A° del edificio N° 07 PB /PA.

Filtro de aire plano con marco fabricado en chapa galvanizada (metal) / carton / madera. Debera contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire. El elemento filtrante plano debera ser fabricado en fibra de vidrio.

Medidas ( mm ): 1040 X 170 X 20.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 2 / 8

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Contratacion Directa

**2024-Cont-000108**

**2024**

Número

Año

Expediente 2915-015915/2024

Emision 5/4/2024

P. P. : 2024-00000728

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para unidades de climatizacion - INHO 2024, Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Codigo de Mantenimiento: 21.

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	40	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de AºAº del edificio N° 07 PB/PA.

Filtro de aire plano con marco fabricado en chapa galvanizada (metal) / carton / madera. Debera contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire. El elemento filtrante plano debera ser fabricado en fibra de vidrio.

Medidas ( mm ): 580 X 230 X 20.

Codigo de Mantenimiento: 22.

4	Renglón 4	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	216	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de AºAº del edificio N° 07

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 3 / 8

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Contratacion Directa

**2024-Cont-000108**

**2024**

Número

Año

Expediente 2915-015915/2024

Emission 5/4/2024

P. P. : 2024-00000728

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para unidades de climatizacion - INHO 2024. Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

PB/PA.

Filtro de aire plano con marco fabricado en chapa galvanizada (metal) / carton / madera. Debera contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire. El elemento filtrante plano debera ser fabricado en fibra de vidrio.

Medidas ( mm ): 680 X 180 X 20.

Codigo de Mantenimiento: 23.

5	Renglón 5	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	40	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de A°A° del edificio N° 07 PB/PA.

Filtro de aire plano con marco fabricado en chapa galvanizada (metal) / carton / madera. Debera contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire. El elemento filtrante plano debera ser fabricado en fibra de vidrio.

Medidas ( mm ): 1060 X 170 X 20.

\_\_\_\_\_

Confeccionó

\_\_\_\_\_

Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_

Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 4 / 8

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Contratacion Directa

**2024-Cont-000108**

**2024**

Número

Año

Expediente 2915-015915/2024

Emission 5/4/2024

P. P. : 2024-00000728

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para unidades de climatizacion - INHO 2024, Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Codigo de mantenimiento: 26.

6	Renglón 6	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	24	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de AºAº del edificio N° 07.

Filtro de aire plano con marco metálico en chapa galvanizada o de madera / cartón.

Deberá contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire.

El elemento filtrante plano deberá ser fabricado en fibra de vidrio.

Medidas ( mm ): 1100 X 400 X 20.

Codigo de Mantenimiento: 27.

7	Renglón 7	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	84	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades de filtrado absoluto (HEPA) pertenecientes a las habitaciones de TAMO/RCV y del Quirofano N° 09.

Filtro de aire plano con marco metálico en chapa galvanizada o de madera / cartón.

Deberá contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire.

El elemento filtrante plano deberá ser fabricado en fibra de vidrio.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 5 / 8

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Contratacion Directa	
<b>2024-Cont-000108</b>	<b>2024</b>
Número	Año

Expediente 2915-015915/2024

Emission 5/4/2024

P. P. : 2024-00000728

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para unidades de climatizacion - INHO 2024. Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Medidas ( mm ): 592 x 410 x 25.

Codigo de Mantenimiento: 28.

8	Renglón 8	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	72	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de A°A° del edificio N° 07 PB/PA.

Filtro de aire plano con marco metálico en chapa galvanizada o de madera / cartón.  
 Deberá contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire.  
 El elemento filtrante plano deberá ser fabricado en fibra de vidrio.

Medidas ( mm ): 520 X 520 X 25.

Codigo de Mantenimiento: 30.

9	Renglón 9	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	60	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de A°A° del edificio N° 07 PB/PA.

Filtro de aire plano con marco metálico en chapa galvanizada o de madera / cartón.  
 Deberá contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire.  
 El elemento filtrante plano deberá ser fabricado en fibra de vidrio.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 6 / 8

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Contratacion Directa

**2024-Cont-000108**

**2024**

Número

Año

Expediente 2915-015915/2024

Emission 5/4/2024

P. P. : 2024-00000728

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para unidades de climatizacion - INHO 2024. Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Medidas ( mm ): 820 X 220 X 20.

Codigo de Mantenimiento: 32.

10	Renglón 10	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	24	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de A°A° del edificio N° 07 PB/PA.

Filtro de aire plano con marco metálico en chapa galvanizada o de madera / cartón.

Deberá contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire.

El elemento filtrante plano deberá ser fabricado en fibra de vidrio.

Medidas ( mm ): 520 X 250 X 25.

Codigo de Mantenimiento: 33.

11	Renglón 11	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	56	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de A°A° del edificio N° 07 PB/PA.

Filtro de aire plano con marco metálico en chapa galvanizada o de madera / cartón.

Deberá contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire.

El elemento filtrante plano deberá ser fabricado en fibra de vidrio.

Medidas ( mm ): 1350 X 250 X 20.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 7 / 8

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Contratacion Directa

**2024-Cont-000108**

**2024**

Número

Año

Expediente 2915-015915/2024

Emission 5/4/2024

P. P. : 2024-00000728

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para unidades de climatizacion - INHO 2024. Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Codigo de Mantenimiento: 38.

12	Renglón 12	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	24	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de A<sup>o</sup>A<sup>o</sup> del edificio N° 07 PB/PA.

Filtro de aire plano con marco metálico en chapa galvanizada o de madera / cartón.  
 Deberá contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire.  
 El elemento filtrante plano deberá ser fabricado en fibra de vidrio.  
 Medidas ( mm ): 1100 X 250 X 20.

Codigo de Mantenimiento: 39.

13	Renglón 13	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	8	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 100% A requerimiento

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para unidades VRV del sistema de A<sup>o</sup>A<sup>o</sup> del edificio N° 07 PB/PA.

Filtro de aire plano con marco metálico en chapa galvanizada o de madera / cartón.  
 Deberá contar con una malla galvanizada soldada sin cara de salida del aire.  
 El elemento filtrante plano deberá ser fabricado en fibra de vidrio.  
 Medidas ( mm ): 550 X 400 X 20.

Codigo de Mantenimiento: -- .

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2024**

Pag. : 8 / 8

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Contratacion Directa

**2024-Cont-000108**

**2024**

Número

Año

Expediente 2915-015915/2024

Emission 5/4/2024

P. P. : 2024-00000728

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para unidades de climatizacion - INHO 2024, Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 Días FPF fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingeniería Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingeniería Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 8 a 16.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello