



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 1 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2020-Priv-000009

2020

Número

Año

Expediente 2915-010306/2020

Emission 06/03/2020

P. P. : 2020-00000122

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 17 DE MARZO DEL 2020**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: **FILTROS PARA CLIMATIZACION - INHO 2020.** Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO	2	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: FILTRO HEPA ABSOLUTO H13.

EFICIENCIA : 99, 99 %.

MEDIDAS :

ANCHO = 610 mm.

LARGO = 762 mm.

ESPESOR = 72 mm.

CAUDAL : 764 M3 / Hora.

PERDIDA DE CARGA : 120 Pa.

Debera contar cada Filtro con Certificado de Integridad.

DESTINADO A SALA DE SHOCK ROOM.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO	2	Unidad	

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 2 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2020-Priv-000009

2020

Número

Año

Expediente 2915-010306/2020

Emission 06/03/2020

P. P. : 2020-00000122

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 17 DE MARZO DEL 2020**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: FILTROS PARA CLIMATIZACION - INHO 2020. Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: FILTRO HEPA ABSOLUTO H13.

EFICIENCIA : 99, 99 %.

MEDIDAS :

ANCHO = 610 mm.

LARGO = 610 mm.

ESPESOR = 72 mm.

CAUDAL : 710 M3 / Hora.

PERDIDA DE CARGA : 120 Pa.

Debera contar cada Filtro con Certificado de Integridad.

DESTINADO A SALA DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS (PIXYS) Y
COORDINACION EN QUIROFANO.

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO	16	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: FILTRO HEPA ABSOLUTO H13.

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 3 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2020-Priv-000009

2020

Número

Año

Expediente 2915-010306/2020

Emission 06/03/2020

P. P. : 2020-00000122

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 17 DE MARZO DEL 2020**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: FILTROS PARA CLIMATIZACION - INHO 2020. Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

EFICIENCIA : 99, 99 %
MEDIDAS :
ANCHO = 610 mm.
LARGO = 1220 mm.
ESPESOR = 72 mm.
CAUDAL : 1200 M3 / Hora.
PERDIDA DE CARGA : 120 Pa.
Debera contar cada Filtro con Certificado de Integridad.

DESTINADO A QUIROFANOS Nº 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

4	Renglón 4	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO	48	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: FILTRO DE AIRE

RF - EU6

595 mm x 595 mm x 295 mm

Marco Metalico

Serie "S" 60 - 65 %

Galvanizado

Para Cabinas de filtrado de Terapias intensivas y Areas Criticas

Codigo Nº SF - 6G - 010 - NN

5	Renglón 5	Cantidad	Presentación	Precio Unit.

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 4 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2020-Priv-000009

2020

Número

Año

Expediente 2915-010306/2020

Emission 06/03/2020

P. P. : 2020-00000122

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 17 DE MARZO DEL 2020**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: FILTROS PARA CLIMATIZACION - INHO 2020. Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Item N°1	FILTRO	24	Unidad
----------	--------	----	--------

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: FILTRO DE AIRE

RF - EU8

595 mm x 595 mm x 295 mm

Marco Metalico Galvanizado

Serie "S" 90 - 95 %

Para Cabinas de filtrado de Terapias intensivas y Areas Criticas

Codigo N° SF - 8G - 010 - NN

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Area de Ingenieria Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Area de Ingenieria Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 8 a 16 hs.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello