



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 1 / 9

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Pública

**2023-Pub-000067**

**2023**

Número

Año

Expediente 2915-00015454/2023

Emission 5/12/2023

P. P. : 2023-00001640

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para equipos de climatizacion central del HEC - INHO 2023. **25.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	516	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para equipos centrales de A°A° (ROOFTOP).

Filtros plisados - descartables.  
 Tipo G4 Polipleat.  
 Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).  
 Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.  
 Tensores de chapa en ambas caras.  
 Malla tensora (opcional).  
 Medidas : 500 mm x 500 mm x 50 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 01 - INHO.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	1110	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para equipos centrales de A°A° (ROOFTOP).

Filtros plisados - descartables.  
 Tipo G4 Polipleat.  
 Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).  
 Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 2 / 9

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
<b>2023-Pub-000067</b>	<b>2023</b>
Número	Año

Expediente 2915-00015454/2023

Emission 5/12/2023

P. P. : 2023-00001640

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para equipos de climatizacion central del HEC - INHO 2023. **25.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Proviadiade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Tensores de chapa en ambas caras.  
 Malla tensora (opcional).  
 Medidas : 500 mm x 625 mm x 50 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 02 - INHO.

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	102	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para equipos centrales de A<sup>o</sup>A<sup>o</sup> (ROOFTOP).

Filtros plisados - descartables.  
 Tipo G4 Polipleat.  
 Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).  
 Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.  
 Tensores de chapa en ambas caras.  
 Malla tensora (opcional).  
 Medidas : 500 mm x 750 mm x 20 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 03 - INHO.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 3 / 9

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Pública

**2023-Pub-000067**

**2023**

Número

Año

Expediente 2915-00015454/2023

Emission 5/12/2023

P. P. : 2023-00001640

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para equipos de climatizacion central del HEC - INHO 2023. **25.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

4	Renglón 4	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	108	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para equipos centrales de A°A° (ROOFTOP) y cabinas de prefiltrado de aire.

Filtros plisados - descartables.

Tipo G4 Polipleat.

Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).

Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.

Tensores de chapa en ambas caras.

Malla tensora (opcional).

Medidas : 600 mm x 600 mm x 50 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 04 - INHO.

5	Renglón 5	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	36	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para equipos centrales de A°A° (ROOFTOP) y cabinas de prefiltrado de aire.

Filtros plisados - descartables.

Tipo G4 Polipleat.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 4 / 9

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Pública

**2023-Pub-000067**

**2023**

Número

Año

Expediente 2915-00015454/2023

Emission 5/12/2023

P. P. : 2023-00001640

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para equipos de climatizacion central del HEC - INHO 2023. **25.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).  
 Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.  
 Tensores de chapa en ambas caras.  
 Malla tensora (opcional).  
 Medidas : 500 mm x 600 mm x 50 mm

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 05 - INHO.

6	Renglón 6	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	8	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para equipos centrales de A<sup>o</sup>A<sup>o</sup> (ROOFTOP) y cabinas de prefiltrado de aire.

Filtros plisados - descartables.  
 Tipo G4 Polipleat.  
 Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).  
 Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.  
 Tensores de chapa en ambas caras.  
 Malla tensora (opcional).  
 Medidas : 410 mm x 370 mm x 50 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 07 - INHO.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 5 / 9

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Pública

**2023-Pub-000067**

**2023**

Número

Año

Expediente 2915-00015454/2023

Emission 5/12/2023

P. P. : 2023-00001640

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para equipos de climatizacion central del HEC - INHO 2023. **25.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

7	Renglón 7	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	24	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtro de aire de mediana eficiencia para cabina de prefiltrado de aire centralizado.

Tipo: RF - EU 6.  
 Marco: Metalico Galvanizado.  
 Filtro de Minipliegue.  
 Serie "S".  
 Eficiencia 60 - 65 %.  
 Servicio afectado: Simulación.  
 Código SF - 9G - 010 - NN  
 Medida del filtro: 595 mm x 595 mm x 98 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 09 - INHO.

8	Renglón 8	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	168	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtro de aire de mediana eficiencia para cabina de prefiltrado de aire centralizado.

Tipo: RF - EU 6.  
 Marco: Metalico Galvanizado.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 6 / 9

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
<b>2023-Pub-000067</b>	<b>2023</b>
Número	Año

Expediente 2915-00015454/2023

Emission 5/12/2023

P. P. : 2023-00001640

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para equipos de climatizacion central del HEC - INHO 2023. **25.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Filtro de Minipliegue.  
 Serie "S".  
 Eficiencia 60 - 65 %.  
 Servicio afectado: Hemodinamia - Terapias Intensivas - Emergencias (Observación).  
 Codigo SF - 9G - 010 - NN  
 Medida del filtro: 595 mm x 595 mm x 295 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 10 - INHO.

9	Renglón 9	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	114	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtro de aire de alta eficiencia para cabina de prefiltrado de aire centralizado.

Tipo: RF - EU 8.  
 Marco: Metalico Galvanizado.  
 Filtro de Minipliegue.  
 Serie "S".  
 Eficiencia 90 - 95 %.  
 Servicio afectado: Terapias Intensivas - Esterilizacion - CEMET.  
 Codigo SF - 9G - 010 - NN.  
 Medida del filtro: 595 mm x 595 mm x 295 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 12 - INHO.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 7 / 9

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
<b>2023-Pub-000067</b>	<b>2023</b>
Número	Año

Expediente 2915-00015454/2023

Emission 5/12/2023

P. P. : 2023-00001640

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para equipos de climatizacion central del HEC - INHO 2023. **25.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

10	Renglón 10	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	56	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para los equipos de A<sup>0</sup>A<sup>0</sup> encargados de climatizar el servicio de Quirofano (QX).

Equipos UTA (UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE).  
 Quirofanos y salas de recuperación.

Filtros plisados - descartables.

Tipo G4 Polipleat.

Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).

Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.

Tensores de chapa en ambas caras.

Malla tensora (opcional).

Medidas : 520 mm x 470 mm x 50 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 19 - INHO.

11	Renglón 11	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	56	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para los modulos de flujo laminar de las habitaciones de TAMO y del Quirofano N° 09 (QX).

Prefiltro de los EQUIPOS DE INYECCION DE ALTA EFICIENCIA CON FILTRADO HEPA.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 8 / 9

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Pública

**2023-Pub-000067**

**2023**

Número

Año

Expediente 2915-00015454/2023

Emission 5/12/2023

P. P. : 2023-00001640

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para equipos de climatizacion central del HEC - INHO 2023. **25.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Filtros plisados - descartables.  
 Tipo G4 Polipleat.  
 Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).  
 Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.  
 Tensores de chapa en ambas caras.  
 Malla tensora (opcional).  
 Medidas : 592 mm x 410 mm x 25 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 28 - INHO.

12	Renglón 12	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	12	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para los equipos de refrigeracion MOCHILA, de la sala de Maquinas del Resonador Magnetico 3.0 T (DXI).

Filtros plisados - descartables.  
 Tipo G4 Polipleat.  
 Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).  
 Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.  
 Tensores de chapa en ambas caras.  
 Malla tensora (opcional).  
 Medidas : 590 mm x 965 mm x 50 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 31 - INHO.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 9 / 9

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Pública

**2023-Pub-000067**

**2023**

Número

Año

Expediente 2915-00015454/2023

Emission 5/12/2023

P. P. : 2023-00001640

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: Filtros de aire para equipos de climatizacion central del HEC - INHO 2023. **25.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

13	Renglón 13	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	FILTRO DE AIRE	12	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 30 días

**Observaciones:** Filtros de aire descartables para la unidad de tratamiento de aire (UTA) del servicio de Anatomía Patológica.

Local: Sala de autopsias - Anatomía Patológica.

Filtros plisados - descartables.

Tipo G4 Polipleat.

Marco rigido de madera, carton o chapa (ofertar varias alternativas).

Elemento filtrante 100 % fibra sintetica.

Tensores de chapa en ambas caras.

Malla tensora (opcional).

Medidas : 410 mm x 370 mm x 20 mm.

CODIGO DE MANTENIMIENTO N° 34 - INHO.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 Días FPF fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: INGENIERIA HOSPITALARIA. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de INGENIERIA HOSPITALARIA, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 14 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello